



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.166.0048288-11
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 19 квітня 2011 до 26 грудня 2015
Срок действия с

Продукція **Сповіщувачі пожежні теплові серії XR95 моделей:**
Продукция **55000-420APO з базою 45681-284APO;
55000-401APO з базою 45681-284APO**

8531

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **пп. 6.1, 6.3 ДБН В.1.2-7-2008;**
Соответствует требованиям **ДСТУ EN 54-5:2003;
ДСТУ EN 54-17:2009**

Виробник продукції **Фірма «APOLLO Fire Detectors Limited» (Великобританія),**
Изготовитель продукции **36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, UK**

Сертифікат видано **Фірма «APOLLO Fire Detectors Limited» (Великобританія),**
Сертификат выдан **36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, UK**

Додаткова інформація **Сповіщувачі пожежні теплові серії XR95, що виробляються серійно з**
Дополнительная информация **11.04.2011 до 26.12.2015. Здійснюється технічний нагляд за**
виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції
4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації **ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,**
Сертификат выдан органом по сертификации **юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;**
пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23; № UA.P.166,
№ UA.PN.166 від 31.07.2008

На підставі **Протоколів сертифікаційних випробувань № TE 82645 від 01.1993, № TE 83811 від**
На основании **10.1993, № TE 84655 від 06.1994, № TE 220278 від 22.07.2005, № TE 93397 від**
10.05.2000, № TE 231156 від 11.01.2007 BRE (Великобританія) та № 56/2011 від
31.03.2011 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації № 2Н416 від 02.06.2009).
Сертифікатів відповідності G 294029 від 22.03.2010, G 210033 від 15.04.2010
VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина). Угоди від 14.09.2010 про співробітництво
між ОС «ЦСМВ» та VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина). Звіту з перевірки та
оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від
21.12.2010 № 443 та акту ідентифікації зразків продукції від 15.12.2010 ОС «ЦСМВ»

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 360696