



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

| |
|--------------------------------------|
| Nature et date de la décision |
| Extension du 9 janvier 2012 |
| N° d'identification : L 035 B2 |

| |
|-----------------------------------|
| Date de fin de validité du |
| 31 décembre 2014 |

La Société :
APOLLO FIRE DETECTORS LIMITED
 36, Brookside Road
 Havant
 PO9 1JR HAMPSHIRE
 ENGLAND
 Pour son usine de :
 HAMPSHIRE - ENGLAND

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Détecteur de fumée – Détecteur ponctuel fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation**
 Référence commerciale : **XP 95 55000-620**
 Marque commerciale : **APOLLO**
 Type de produit : **Optique**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Mode de fonctionnement : **Adressable**
- Indicateur d'action externe : **Oui**
- Sensibilité réglable : **Non**
- Type de liaison au système : **Filaire**
- Isolateur de court-circuit intégré : **Oui avec socle réf. : 45681-284**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA des normes NF EN 54-7:2001+A1:2002+A2:2006 et NF EN 54-17:2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2014 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

La Directrice Générale

Florence MÉAUX

