



**BOSEC**

# CERTIFICATE

N° TCC 2 – K 446/c

*We certify that the fire detection component:*

MULTISENSOR DETECTOR APOLLO 55000-885 XP95

ARITECH DP951T

BASE APOLLO 45681-210

*manufactured at Havant (UK)*

*manufactured at Havant (UK)*

**The Multisensor detector APOLLO 55000-885 XP95 (ARITECH DP951T) is of the type b according to the CEA4021 document**

*comply with the following specifications :*

EN 54-5:2000, EN 54-7/A1:2002

Not under the scope of the Belac accreditation: CEA 4021:2003

*on the base of the test report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity :*

BFS/REDI/134-2003.10.20 & 0832-CPD-0256

*This certificate is only valid if the detectors are provided with the mark*  
**BOSEC.**

*The company*

**APOLLO FIRE DETECTORS Ltd.,  
36, Brookside Road  
PO9 1JR HAVANT, HAMPSHIRE  
UNITED KINGDOM**

*is authorised to use the mark* **BOSEC** *on the above mentioned detectors.*

*This certificate is granted subject to the* **ANPI** *terms and conditions and is valid until*

**13<sup>th</sup> of August 2012**

*signed on behalf of* **ANPI**  
*Brussels, the* **14<sup>th</sup> of August 2009**

*The General Secretary*  
**M. Vandendoren**

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

**Tél:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.



**BOSEC**

# CERTIFICAT

N° TCC 2 – K 446/c

*Nous certifions que le composant de détection incendie :*

DETECTEUR MULTISENSEURS APOLLO 55000-885 XP95  
ARITECH DP951T  
SOCLE APOLLO 45681-210

*fabriqué à Havant (U.K.)*

*fabriqué à Havant (U.K.)*

**Le détecteur Multisenseurs APOLLO 55000-885 XP95 (ARITECH DP951T) est du type b selon le document CEA4021**

*répond aux prescriptions suivantes :*

EN 54-5:2000, EN 54-7/A1:2002  
Pas repris dans le scope d'accréditation Belac: CEA 4021:2003

*sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE(CPD):*

BFS/REDI/134-2003.10.20 & 0832-CPD-0256

*Le certificat n'est valable que si les détecteurs sont pourvus du label **BOSEC**.*

*La firme*

**APOLLO FIRE DETECTORS Ltd.,  
36, Brookside Road  
PO9 1JR HAVANT, HAMPSHIRE  
UNITED KINGDOM**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les détecteurs ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par le **ANPI** et est valable jusqu'au*

**13 août 2012**

*signé au nom de **ANPI**  
Bruxelles, le 14 août 2009*

*Le Secrétaire Général  
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve  
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.



**BOSEC**

# CERTIFICAAT

N<sup>r</sup> TCC 2 – K 446/c

*Wij certifiëren dat het branddetectiecomponent :*

MULTISENSOR DETECTOR APOLLO 55000-885 XP95  
ARITECH DP951T  
VOETSTUK APOLLO 45681-210

*gefabriceerd te Havant (U.K.)*

*gefabriceerd te Havant (U.K.)*

De Multisensor detector APOLLO 55000-885 XP95 (ARITECH DP951T) behoort tot het type b volgens het CEA4021 document

*beantwoordt aan de volgende voorschriften :*

EN 54-5 : 2000, EN 54-7/A1 : 2002  
Niet onder toezicht van de Belac accreditatie: CEA 4021:2003

*op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & EG(CPD)  
Conformiteitscertificaten :*

BFS/REDI/134-2003.10.20 & 0832-CPD-0256

*Het certificaat is alleen geldig indien de detectoren van het merk **BOSEC**  
voorzien zijn.*

*De firma*

APOLLO FIRE DETECTORS Ltd.,  
36, Brookside Road  
PO9 1JR HAVANT, HAMPSHIRE  
UNITED KINGDOM

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde detectoren te  
gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door  
**ANPI** bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

**13 augustus 2012**

*ondertekend namens **ANPI**  
Brussel, 14 augustus 2009*

*De Secretaris Generaal  
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve  
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.